

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, इलाहाबाद

पत्र सं०: एफपी/सीएफओ/आई-2 /2014

दिनांक: 6/4/2014

सेवा में

प्र०/प्रबन्धक

लॉरेल्स इंटर नेशनल स्कूल
सारंगपुर इलाहाबाद



विषय:- अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टिकोण से नवीनीकरण प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में।

प्र०/प्रबन्धक **स्कूल** पर उपलब्ध अग्निशमन व्यवस्था का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी सिविल लाइन कराया गया, निरीक्षण के समय उपलब्ध अग्निशमन उपकरणों सम्बन्धी विवरण निम्नवत् है।
प्राथमिक अग्निशमन उपकरण फायर एक्सटिंग्यूशर भारतीय मानक ब्यूरो के आईएसओ 2190 के अनुसार 6/10 किग्रा. 7 अदद सीओ2 4.5/3.2 किग्रा. 3 अदद डीसीपी 10/5 किग्रा. 4 अदद कार्यशील दशा में पाये गये।

- 2- अन्य अग्निशमन व्यवस्था संतोषजनक दशा में पायी गयी।
- 3- फायर स्टेशन विविल लाइन का टेलीफोन नं० 101,9454418557, 9454418558 अंकित पाया गया।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर नवीनीकृत प्रमाण-पत्र निम्न शर्तों के अधीन निर्गत किया जाता है:-

- 1- प्रबन्धक को निर्देशित किया जाय कि **स्कूल** में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैंडबूक बनाया जाय तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा में रखा जाय।
- 2- **स्कूल** में स्थापित अग्निशमन प्राणी के संचालन नियमित प्रशिक्षित स्टाफ नियुक्त किया जाय।
- 3- किसी प्रकार का अतिरिक्त निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
- 4- **स्कूल** में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए तथा अविलम्ब पायी गयी त्रुटि का निवारण किया जाय।
- 5- प्रत्येक छः माह में एक बार **स्कूल** में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों को मॉक ड्रिल/ फायर ड्रिल कराई जाये तथा इमरजेंसी इवेंट्यूशन प्लान बनाया जाए इसकी जानकारी सुरक्षा कर्मियों को प्रदान कराई जाए।
- 6- वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग से भवन में जीवन रक्षा फायर निरोधन तथा फायर प्रोटेक्शन सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- 7- **स्कूल** में स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं के अनुरक्षण के अभाव में अथवा लापरवाही के कारण सिस्टम अकार्यशील दशा में न पाये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धक का होगा तथा निर्गत प्रमाण पत्र ही निरस्त माना जायेगा।

M. Prakash

Principal
Laurels International School
Allahabad-212111

Principal
Laurels International School
Allahabad

Chairman
Navarchi Educational Society
Allahabad

Chairman
Navarchi Educational Society
Allahabad

Opal & Co.
(सत्यमेव जयते)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
इलाहाबाद